Veelgestelde vragen over ‘warmtepompen’ bij nieuwe aanvraag Mijn VerbouwLening

Welke werken komen in aanmerking voor Mijn VerbouwLening?

Alle werken, materialen die behoren tot de installatie en werking van het toestel:

- warmtepomp zelf, mits:
    - **lucht-lucht**: productlabel A+ of beter
    - **lucht-water**: productlabel A+ of beter **en** de enige centrale verwarming van het gehele gebouw
    - **geothermisch**: productlabel A++ of beter
    - **hybride lucht-water**: pakketlabel 110% ≤ Ns2
- toebehoren
- plaatsing, inclusief boringen
- thermostaten of regelaars
- voorbereidende werken
- afgifte-elementen voor warmtepomp (zoals vloerverwarming, radiatoren) en plaatsing ervan

Welke werken komen niet in aanmerking?

- warmtepomp die niet dient voor ruimteverwarming
- warmtepomp met actieve koeling en die niet de enige centrale verwarming voor het gehele gebouw is
- warmtepomp met afgiftetemperatuur > 55°C
- warmtepomp die niet aan de minimale energie-efficiëntie-vereisten voldoet
- warmtepomp die niet door RESCert-installateur werd geplaatst of gevalideerd
- doe-het-zelf (materialen zonder factuur voor plaatsing)
- tweedehands warmtepomp

Kan de warmtepomp gebruikt worden voor actieve koeling?

De functie van actieve koeling (airco) wordt alleen toegestaan als de warmtepomp de enige centrale verwarming is voor het gehele gebouw (na de werken).

Moet de warmtepomp de enige centrale verwarming voor het hele gebouw zijn?

Dit is altijd van toepassing bij een **lucht-water**warmtepomp.

Bij de andere types is dit van toepassing als de warmtepomp gebruikt kan worden voor **actieve koeling** (airco).

Wat als de warmtepomp niet de enige centrale verwarming voor het hele gebouw is?

Dan mag de warmtepomp standaard niet actief kunnen koelen of dan moet er een optie aangekocht en geïnstalleerd zijn waardoor het toestel permanent niet meer actief kan koelen.

De factuur en de technische fiche/documentatie van het toestel moeten dan aantonen of de koeloptie al dan niet aanwezig is. Het softwarematig laten uitschakelen van de actieve koeling voldoet **niet**.

RESCert?

De installatie OF de validatie van de installatie van de warmtepomp moet gebeuren door een RESCert-installateur die minstens over één van onderstaande certificaten beschikt:

- lijst van gecertificeerde installateurs voor warmtepompen
- lijst van gecertificeerde installateurs voor ondiepe geothermische systemen

Productlabel of pakketlabel?

Een hybride warmtepomp heeft een pakketlabel voor **verwarming**.

Een geothermische warmtepomp, lucht-lucht warmtepomp en lucht-waterwarmtepomp hebben een productlabel voor **verwarming**.